



Katı Biyoyakıt Uygunluk Belgesi

Belge No:

CPC-KBY1011

İmalatçı:

BULUT KERESTE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ahi Evran Mah. 243/1 Cadde No: 8 Sincan/ANKARA

Üretim Yapılan Fabrika:

BULUT KERESTE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ahi Evran Mah. 243/1 Cadde No: 6 Sincan/ANKARA

KATI BİYİYAKIT

CPC tarafından başlangıç tip deneyleri, fabrikanın ve fabrika üretim kontrolünün başlangıç tetkiki ve değerlendirilmesi yapılmıştır.

TS EN ISO 17225-4

Katı biyoyakıtlar - Yakıt özellikleri ve sınıfları - Bölüm 4: Sınıflandırılmış ahşap yongalar

Standart özellikleri TS EN ISO 17225-4 Standardına göre, menşe ve ticari form ise TS EN ISO 17225-1 Standardına göre belirlenmiştir.

Katı Biyoyakıtın TS EN ISO 17225-4 standardına uygunluğu bu belge ile sağlanmıştır.

MENŞE	1.1.4 Ağaç Kesim Artıkları	
TİCARİ FORM (Malzeme İçeriği)	Ahşap Yonga (Odun Cipsi)	
SINIF	A1	
ÖZELLİKLER	-Boyutlar -Rutubet -Kül -Yığın Yoğunluğu -Net Isıl Değer	P16S M25 ≤ 25 A1.0 ≤ 1,0 BD200 ≥ 200 3970 kcal/kg

Bu belge, 13.12.2022 tarihinde düzenlenmiş olup herhangi bir nedenle askıya alınmadığı veya iptal edilmediği müddetçe; referans koşulları, üretim süreci veya fabrika üretim kontrolünün değiştirilmemesi koşuluyla 13.12.2023 tarihine kadar geçerlidir.

ANKARA / 13.12.2022

Revizyon Tarihi ve No / ...

CPC Belgelendirme Muayene Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

Çamlıca Mah. (Timko Eti) Anadolu Blv. No:20-R Blok No:4 Yenimahalle/Ankara
Tel: 0 312 219 7903 • 0 312 219 4237 • 0312 219 4637 • Fax:0 312 219 7923

www.cpcert.org info@cpcert.org